СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В. 01536/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА" (ООО "МАГМА"). Место нахождения и адрес юридического лица: 431720, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Р-Н ЧАМЗИНСКИЙ, РП КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1081322000649. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1322122051. Телефон +7(8342)54-68-57, адрес электронной почты magma@magma-hordelo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГМА" (ООО "МАГМА"). Место нахождения и адрес юридического лица: 431720, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Р-Н ЧАМЗИНСКИЙ, РП КОМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1081322000649. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1322122051

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гипсовые строительные плиты марок ГСП типа А и ГСП типа Н2 (толщиной 9,5 мм и 12,5 мм), ГСП типа DF и типа DFH2 (толщиной 12,5 мм), выпускаемые по ГОСТ 32614-2012(EN 520:2009) «Плиты гипсовые строительные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12495/РС от 17.02.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6354-АОП от 24.12.2025 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в крытых сухих помещениях раздельно по типам и размерам.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **С** 20.02.2026 **по** 19.02.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Савельева Екатерина Константиновна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Ульянова О.В. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов (при наличии) ТРПБ.RU.ПБ37