Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» (ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"
_____ Е.П. Чумакова
«24» 09 2025 г.
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 1360/07 от 24. 09. 2025 г.

Наименование объекта: Складское помещение ООО «Магма».
Адрес объекта юридический: ООО «Магма» , Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28.
Адрес объекта фактический: ООО «Магма » , Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, тел. 8(883437)3-03-47.
Заказчик: ООО «Магма».
Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление от 18.08.2025 ООО «Магма».
Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Анюшиной Е.С. аккредитация специалиста по специальности «Медико- профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи 2024.4981022, от 22.07.2024г. действителен в течении пяти лет.
Рассмотренные (представленные) документы:
1. протокол испытаний № 13-13/22026-25 от 11.09.2025
2.протокол (акт) отбора проб (образцов) непродовольственной продукции от 03.09.2025 –копия
Информация по отбору проб: отбор проб образцов строительной продукции проведен 03.09.2025, помощником врача по гигиене труда отдела санитарно- гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудаевой Т.В. (аккредитация специалиста по специальности «Гигиена и санитария», уникальный номер реестровой записи 2022.3256848, действителен до 28.02.2027 г.),

в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 30108-94, в присутствии представителя заявителя – инженера ОТК ООО «Магма » Губанищевой Г.Н.

Информация по ИЛЦ: лабораторные (инструментальные) исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE18.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Проведена гигиеническая оценка продукции «Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности», в соответствии с гигиеническими нормативами для строительных материалов 1 класса, которые разрешается использовать в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях».

1. Протокол испытаний № 13-13/22026-25 от 11.09.2025

Образец строительных материалов: Полимерная шпатлевка Finish LR, изготовлена по ТУ 23.64.10-013-86214064-2018, изготовитель ООО «Магма», Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, дата изготовления 22.07.2025, партия № 7, объем партии 13 тонн, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий- 40- менее 81,1 Бк/кг, радий-226- 8,23 ± 4,87 Бк/кг, торий-232- менее 8.0 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируются), используются для определения расчетного показателя $A_{эфф}$;

- Удельная эффективная активность ($A_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 12.1 ± 8.6 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Специалист:
Врач по общей гигиене отдела
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз Е.С. Анюшина

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата проведения экспертизы: 24.09.2025 г.

Заключение составлено в 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)