

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"
(ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ")
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28,
E-mail: cgie@moris.ru
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001



Е.Н. Кочетов

**Экспертное заключение
по протоколу лабораторных исследований № 8151 от 01.08.2011г
шпатлевка «Универсальная»
ООО "Магма", РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.**

По радиологическим исследованиям строительных материалов- шпатлевка «Универсальная»-
эффективная активность естественных радионуклидов составляет 17 ± 6 Бк/кг .
Исследованный материал относится к первому (1) классу строительных материалов в соответ-
ствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009.

Врач - эксперт

Епифанов С.А.