

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"
(ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ")
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28,
E-mail: cgie@moris.ru
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, 1А
Телефон, факс: 8-8342-24-85-28,
ИНН 1326193021, КПП 132601001, № 20096U42170
Банковский счет: 4050181000092000002
БИК 0489972001

Аттестат аккредитации
№ Г.У.Н. RU (048-03) от 04.06.2008 г.
зарегистрирован в Государственном реестре
№ РОСС RU 0001.510112 от 04.06.2008 г.




«Утверждаю»
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия»
Е.Н. Кочетов

- 1. Наименование пробы (образца)
- 2. Пробы (образцы) направлены
- 3. Дата и время отбора пробы (образца)
- 4. Дата и время доставки пробы (образца)
- 5. Цель отбора
- 6. Юридический адрес (адрес отбора пробы (образца))

**Экспертное заключение
по протоколу лабораторных исследований № 8136 от 29.07.2011г
штукатурная смесь с армирующими волокнами
ООО Магма, », РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.**

По радиологическим исследованиям строительных материалов- штукатурная смесь с армирующими волокнами - эффективная активность естественных радионуклидов составляет 20 ± 6 Бк/кг .
Исследованный материал относится к первому (1) классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009.

- 7. Объем
- 8. Код
- 9. Изготовитель
- 10. Дата изготовления
- 11. Номер партии
- 12. Объем партии
- 13. Тара, упаковка
- 14. ИД на методiku отбора
- 15. Условия транспортировки
- 16. Условия хранения
- 17. Дополнительные сведения

Врач - эксперт 

Елифанов С.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола
Руководитель (заместитель) ИЛЦ