

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"  
(ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ")  
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28,  
E-mail: cgie@moris.ru  
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001



Е.Н. Кочетов

**Экспертное заключение**  
**по протоколу лабораторных исследований № 8137 от 29.07.2011г**  
**гидроизоляционная штукатурка**  
**ООО «Магма», РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.**

По радиологическим исследованиям строительных материалов-гидроизоляционная штукатурка - эффективная активность естественных радионуклидов составляет  $28 \pm 6$  Бк/кг .  
Исследованный материал относится к первому (1) классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009.

Врач - эксперт  Епифанов С.А.