

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"  
(ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ")  
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28,  
E-mail: cgie@moris.ru  
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001



Е.Н. Кочетов

**Экспертное заключение  
по протоколу лабораторных исследований № 8139 от 29.07.2011г  
теплоизоляционная штукатурка SC –Т 400**

**ООО «Магма», РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.**

По радиологическим исследованиям строительных материалов – теплоизоляционная штукатурка SC-Т 400- эффективная активность естественных радионуклидов составляет  $27 \pm 7$  Бк/кг. Исследованный материал относится к первому (1) классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009.

Врач - эксперт

Елифанов С.А.