

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28,
E-mail: cgie@moris.ru

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001



Экспертное заключение
по протоколу лабораторных исследований № 8166 от 01.08.2011г
тонкий наливной пол FC-S 400
ООО "Магма", РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27.

По радиологическим исследованиям строительных материалов – тонкий наливной пол FC- S400 - эффективная активность естественных радионуклидов составляет 25 ± 7 Бк/кг. Исследованный материал относится к первому (1) классу строительных материалов в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009.

Врач - эксперт

Епифанов С.А