

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)**

430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а, тел/факс (8342) 24-85-28, E-mail: cgie@moris.ru,
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727, ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

Свидетельство об Аккредитации № 34-АК от 05.07.2011г.,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз

Наименование объекта: ООО «Магма»

Адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, ул. Промышленная, 27

Основание для проведения исследований: заявление ООО «Магма» от 31.10.12г. на проведение лабораторных исследований, обследований, испытаний и других видов оценок.

Протокол лабораторных исследований № 14102 от 06.11.12 г.- Строительный материал-Вяжущее гипсовое, (производитель ООО «Магма», Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский), по исследованным радиологическим показателям относится к 1 классу строительных материалов, что соответствует п.5.3.4. СанПиН 2.6.1. 2523-09 « Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» и может использоваться для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий.

Протокол лабораторных исследований № 14103 от 06.11.12 г.- Плита строительная для сухой штукатурки стен, (производитель ООО «Магма», Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский), по исследованным радиологическим показателям относится к 1 классу строительных материалов, что соответствует п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1. 2523-09 « Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» и может использоваться для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий.

Протокол лабораторных исследований № 14104 от 06.11.12 г.- Плита строительная для сухой штукатурки стен влагостойкая, (производитель ООО «Магма», Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский), по исследованным радиологическим показателям относится к 1 классу строительных материалов, что соответствует п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1. 2523-09 « Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» и может использоваться для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий.

Протокол лабораторных исследований № 14105 от 06.11.12 г.- Плита строительная для сухой штукатурки стен огнестойкая, (производитель ООО «Магма», Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский), по исследованным радиологическим показателям относится к 1 классу строительных материалов, что соответствует п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1. 2523-09 « Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» и может использоваться для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий.

Врач по общей гигиене



Ю.В.Ямщикова